

			ABBINAMENTO BRUCIATORI MODULANTI FUNZIONANTI A GAS-METANO CON CALDAIE SERIE CND		
CND	BOCCAGLIO		BALTUR	CIB UNIGAS	RIELLO
	Ø Max	L min			
95	140	300	BTG 20 LX + 19990440	NG 200 MD + RP 3/4"	BS 3/M + CG 220 + TL
130	140	300	BTG 20 LX + 19990440	NG 200 MD + RP 3/4"	BS 3/M + CG 220 + TL
150	140	300	BTG 20 LX + 19990441	NGX 350 PR + R 1"	BS 4/M + CG 220 + TL
200	170	340	BTG 28 ME + 19990575	NGX 350 PR + R 1"	RS 25/M BLU + MB 412/1 + TL
270	170	340	TBG 45 ME + 19990557	NG 400 MD + R 1"1/4	RS 25/M BLU + MB 420/1
370	190	350	TBG 45 ME + 19990558	NGX 550 PR + R 1"1/2	RS 45/M BLU + MB 420/1 + TL
480	190	350	TBG 60 ME + 19990559	P 61 + R 2"	RS 64/M MX + mb 420/1 + TL
600	240	400	TBG 85 ME + 19990524	P 65 + R DN 65	RS 70/M + MBC 1200/1
700	240	400	TBG 110 LX ME + 19990525	P 71 + R DN 65	RS 100/M + MBC 1900/1
800	240	400	TB G 120 ME + 19990525	P 71 + R DN 65	RS 100/M + MBC 1900/1
1000	240	400	TBG 120 ME + 19990525	P 71 + R DN 80	RS 160/M BLU + MBC 3100/1

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: **NON SONO DA ESCLUDERE** bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. Sigla TL = testa lunga.